



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Заведующему хозяйством МБДОУ
детский сад № 3 «Солнышко»
Кольчевой Л.А.

**Отделение надзорной деятельности и
профилактической работы
по Константиновскому району**

ул. Комарова, 65, г. Константиновск,
Ростовская область, 347250
Тел. 8-989-709-73-52, E-mail: 59gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

19.10.2021 № -4-34

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

«19» октября 2021 г.

(дата)

г. Константиновск

(город, село, район)

Я, начальник ОНД и ПР по Константиновскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Кабаргина Елена Николаевна, рассмотрев материалы дела об административных правонарушениях № 210-64/2021 от «18» октября 2021 года, в отношении должностного лица – заведующего хозяйством МБДОУ Детский сад № 3 «Солнышко» Кольчевой Л.А.,

У С Т А Н О В И Л:

в период времени с «12» октября 2021 года по «18» октября 2021 года, завершено плановое мероприятие по надзору в отношении МБДОУ д/с № 3 «Солнышко», по соблюдению требований пожарной безопасности, по адресу: Ростовская область, г. Константиновский рынок, ул. Топилина, 42.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в зданиях МБДОУ д/с № 3 «Солнышко» имеются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности, по окончании проведения мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ привлечено должностное лицо – заведующий хозяйством МБДОУ д/с № 3 «Солнышко» Кольчева Л.А.

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты, отсутствие финансовых средств в полном объеме, что приводит к наличию нарушений требований пожарной безопасности, а именно:

1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией (костюмерная, сторожка) (п. 35 в Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479);

В нарушение п. 31 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479) ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов, не имеют надежного крепления к полу;

Не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций внутренней лестницы в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ (п. 13 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479));

На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности руководителем организации не организуется проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний и несением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не реже 1 раза в год (п. 17 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479));

На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (дверь в электрощитовую) (ч. 1 ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации (п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479));

На объекте защиты отсутствует Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, в нарушение п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479).

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является отсутствие контроля, за обеспечением пожарной безопасности со стороны должностного лица, ответственного за обеспечение пожарной безопасности МБДОУ д/с № 3 «Солнышко».

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 КоАП РФ,

Зам необходимо:

Рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Константиновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение вышеуказанных недостатков.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления (непринятие мер) влечет за собой административную ответственность, в соответствии с действующим административным законодательством.

(подпись лица, вынесшего представление)

Кабаргина Е.Н.
(расшифровка подписи)

Представление получил(а):

Завхоз
(должность законного представителя)

Роб
(подпись)

Колосов С.А.
(фамилия и инициалы)

« 19 » 10 20 21 г.